

Акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу

г. Санкт-Петербург

21 ноября 2003 года

Объект жилой дом, Ржевка-Пороховые, квартал 10, корпус 34

Комиссия в составе представителей:

УПО инженер Нефедов Т. Ю.  
монтажной организации УНР-528, производитель работ Сергеев В. П.  
строительной организации ООО «Строительное Управление», технадзор Ядрыхиников А. М.

произвела испытание пожарного водопровода на водоотдачу и установила, что высота подъема контрольной струи над верхней точкой здания не менее 6 метров, что соответствует нормам.

Представитель УПО Нефедов Т. Ю.

Представитель монтажной организации Сергеев В. П.

Представитель строительной организации Ядрыхиников А. М.