

АКТ
приемки системы и выпусков внутреннего водостока из здания

г. Москва

«__» _____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(Указать организацию,
должность, фамилию и
инициалы)

Авторского надзора _____
Технического надзора
заказчика _____
Генерального подрядчика _____
Субподрядной (монтажной)
организации _____
Эксплуатационной организации _____

Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию систему внутреннего водостока и выпуска
из здания _____

и установили:

1. Устройство водостока соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85.
 2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.
- На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и допущенной к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(подписи)

Авторского надзора _____
Технадзора заказчика _____
Субподрядной (монтажной)
организации _____
Генерального подрядчика _____
Эксплуатационной организации _____