ПРИКАЗ

от «____»_____ 20_____ г. № _____

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ПРОВЕРОК ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 3.5.10), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (п. 10.7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить следующих работников, ответственных за поддержание в исправном состоянии, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования:

1.1. КС-3:

_____ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В.

1.2. КС-11:

_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В.

1.3. КС-20:

_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В.

1.4. КС:

_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. IV до и выше 1000 В;
_____ электромонтёр гр. III до и выше 1000 В.

1.5. АВП и лаборатория ЭХЗ:

_____ электромонтёр гр. IV до 1000 В;
_____ электромонтёр гр. III до 1000 В.

2. Периодические осмотры проводить не реже 1 раза в 6 месяцев в объеме требований п. 3.5.12 ПТЭЭП. Измерение сопротивления изоляции проводится мегомметром на 500 - 1000 В. Величина сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм (табл. 37 ПТЭЭП).

3. Результаты осмотров, испытаний и ремонтов заносить в «Журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним».

4. Ответственному за электрохозяйство довести настоящий приказ до работников в части их касающейся под роспись.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника службы ЭВС – главного энергетика _____

Начальник управления _____